

Luftfartstilsynet
Postboks 243

N-8001 BODØ

LUFTFARTSTILSYNET	
ARKIVKODE 600	DOK.NR. 34
26 JUN 2009	
SAKSNR. 200604875	
AVD. PAN	SAKSBEH.

Deres ref. Deres dato
Saksnr. 200604875-14/600/C01

Arkivnr.

Vår ref.
TGE/TEW/PHO

Narvik,
24. juni 2009

Høringsuttalelse til forslag til endring av forskrift om merking av luftfartshindre.

Narvik Energinett AS har følgende generelle kommentar til utkastet:

Vedr. generelle krav til merking: §4 (3) .:

Vi mener at en varsling som OCAS- systemet el. tilsvarende gir et tilstrekkelig varslingsnivå for å ivareta sikkerheten vedr. luftfartshindre med tanke på kost/ nytte og Risiko/ sannsynlighet.

Ut fra dette mener vi det bør stå :(3)....farger, markører eller lys, **eller lyd** eller annen merking godkjent av luftfartstilsynet.

Vedr. merking av kabler M.V: §5 .:

Vi mener at dagens krav til merking av kabler er tilstrekkelig jfr, vår kommentar til §4. Lydvarsling som OCAS kan brukes som alternativ. Det viser seg ofte å være uheldig med utstyr montert ute på fasen i forhold til korrosjon, vedlikehold, feil med mer og store kostnader for å holde i drift, bytte ut komponenter mv. Det kan også være problematisk å få lys ute på spennet som ikke er dimensjonert for vekten av både selve lyset og strømtilførselen. Ut fra dette mener vi at krav om merking med lys ute på spennet bør ut av teksten. System som OCAS gir tilstrekkelig varslings effekt.

For øvrig henvises det til interesseorganisasjonene i energibransjen sine høringsuttalelser.

Med vennlig hilsen
Narvik Energinett AS


Per Harald Ottestad
Adm dir.


Tor-Gunnar Evensen
Leder Nettstrategi

NARVIK ENERGINETT AS

POSTADRESSE: Postboks 55, 8501 Narvik
BESØKSADRESSE: Teknologiveien 2, 8517 Narvik

TELEFON: 76 96 10 00
FAKS: 76 96 10 67

WEB: www.narvik-energinett.no
FORETAKSNR: 983 099 807 MVA