

Haug, Knut Ola

Fra: Eirik Lyshaug <elyshaug@mil.no>
Sendt: mandag 14. august 2023 13:04
Til: Haug, Knut Ola
Kopi: Oskar Haugli Norderval; Fredrik Alexander Follestad
Emne: SV: Nye Hammerfest sykehus - helikopterlandingsplass - vurdering av 330

Hei,
Det operative miljøet samt avdelingssjef på 330 skv avdeling Banak har sett over inn- og utflygingssektorer til helikopterlandingsplass ved nye Hammerfest sykehus. Vi er tilfreds med forslaget og mener det er en akseptabel løsning som foreligger.
-At sideflater på nord-øst vil komme i konflikt med takhjørnet på sykehuset vil ikke skape nevneverdige problemer for oss. Operativt sett er dette høyst håndterbart uten forhøyet risiko.
-Det viktigste for oss er at inn- og utflygingsretning går over sjø.

Mvh
Eirik Lyshaug
Flyger/fartøysjef
330 skv. Avd. Banak

Fra: Haug, Knut Ola <Knut.Ola.Haug@sykehusbygg.no>
Sendt: torsdag 10. august 2023 15:26
Til: Fredrik Alexander Follestad <ffollestad@mil.no>
Kopi: 'eiriklyshaug@gmail.com' <eiriklyshaug@gmail.com>; Eirik Lyshaug <elyshaug@mil.no>
Emne: Nye Hammerfest sykehus - helikopterlandingsplass - vurdering av 330

Denne eposten er sendt fra en ekstern adresse eller organisasjon. Ikke åpne koblinger eller vedlegg dersom du er usikker på meldingens avsender eller innhold.

Fredrik
Kan du bistå meg litt med hvem i 330 skvadronen som kan gi en litt mer formell tilbakemelding på at plassering av helikopterplass med inn- og utflygingsflater på den nye planlagte helikopterlandingsplassen ved Nye Hammerfest sykehus er akseptabel, og vil kunne anbefales overfor Luftfartstilsynet (ev. LOI) når det skal søkes om konsesjon og tekniske operativ godkjenning.

Du har jo bidratt med rådgivende informasjon frem til nå. Når jeg legger fram vår løsning til prosjektstyret i Finnmarkssykehuset HF er det fint å få en mer formell tilbakemelding fra rett instans i 330 systemet.

Se min beskrivelse under.

Knut-Ola
Tlf. 97637883

Til sjef for 330 skvadron avdeling Banak

En ny helikopterlandingsplass er under planlegging ved Nye Hammerfest sykehus. Skisseprosjekt med beskrivelse av plassering og teknisk løsning vil bli framlagt for prosjektstyret i Finnmarkssykehuset HF i slutten av august.

Før skisseprosjektet fremlegges for Finnmarkssykehuset ønskes en tilbakemelding fra 330 skvadron avdeling Banak om vedlagte inn- og utflygingssektorer er akseptabel, eventuelt om det ønskes justeringer.

En uttalelse fra 330 vil også benyttes som dokumentasjon i søknader om konsesjon og teknisk operativ godkjenning til Luftfartstilsynet.

Helikopterlandingsplassen vil utformes etter BSL E 3-6 Forskrift om utforming av små helikopterplasser.


Det vil installeres et skumslukkeanlegg i henhold til BSL E 4-4 § 8 Tabell 2 brann- og redningskategori H2 etter føring fra Luftfartstilsynet for helikopterplasser hvor AW101 og AW139 skal operere.

Vedlagte pdf «Helikopterplass Nye Narvik sykehus - skisseprosjekt august 2023» viser foreslått plassering av helikopterplass med inn- og utflygingsflater i hht BSL E 3-6.

- Helikopterlandingsplassen er plassert på utsiden av den eksisterende bølgevollen. Se vedlagte pdf og figur 1 under.
- Størrelsen av FATO er planlagt til $1.25 \times D$ -verdi av AW 101 (Sirkel med størrelse 28,6 m)
- Det planlegges et hinderfritt sikkerhetsområde ($2 \times D$ -verdi) – 46 meter
- Avstand fra senter FATO til nærmeste bygg er ca. 33 meter (ref figur 1 under).
- Inn og utflygingsflater er separert med en vinkel på 150 grader.
- Sideflater ihht BSL E 3-6 på nord-øst side vil komme i konflikt med takhjørnet på Nye Hammerfest sykehus, markert med rødt i figur 1, . Dette vil kreve en dispensasjon fra Luftfartstilsynet etter BSL E 3-6. Avstand fra helikopterplassens origo til takhjørnet er ca 80 meter. Dette hjørnet vil gå klar av den horisontale inn og utflygingsflaten, markert med grønt i vedlagte pdf.
- Inntegnet med skravur er nærliggende bygg, hhv. Nye Hammerfest sykehus og Hammerfest kommune rensestasjon (nærmest)

Er det ytterligere informasjon 330 trenger for å uttale seg, så ta kontakt med undertegnede.

Figur 1



Vennlig hilsen

Knut Ola Haug
Prosjektleder | Sykehusbygg HF



Telefon +47 976 37 883

E-post Knut.Ola.Haug@sykehusbygg.no

Web www.sykehusbygg.no